

仕 様 書

(1) 件名

音楽学部オペラ科3ホール・5ホール等除湿機 一式

(2) 品名

下記物品、もしくは同等品以上の物品であること。

ピーエス工業社製 DH-11G 3台

ピーエス工業社製 DH-11G-P 8台

内訳：

- | | |
|--------------------|---------------|
| ①第3ホール DH-11G-P 4台 | コア抜き工事有 |
| ②第5ホール DH-11G-P 4台 | コア抜き工事有 |
| ③小道具室 DH-11G 1台 | コア抜き工事有、壁掛け設置 |
| ④衣装室 DH-11G 1台 | 架台加工取付作業有 |
| ⑤講師控室 DH-11G 1台 | 架台加工取付作業有 |

- ・常時一定※の湿度を保つ性能を有すること。(※±10%の誤差は想定内とする)
 - ・自動で排水ができるようドレン配管工事を行うこと。
 - ・設置に必要な電源コンセント増設も含む。(電源線は接地2P差込プラグ付)
 - ・DH-11Gは架台取付も含む。
- ※詳細は別紙図面のとおり

(3) 納入期限 令和3年9月2日

※下記の日程で作業が可能であることを条件とする。

令和3年8月2日(月)～4日(水) 第5ホール以外作業可

令和3年8月16日(月)～19日(木) 全部屋可(大きな音の出る作業可)

令和3年8月20日(金)～26(木) 第3・第5ホール以外作業可

令和3年8月27日(金)～9月2日(木) 全部屋可(大きな音の出る作業可)

(4) 納入場所 東京藝術大学 音楽学部

(5)その他

- 物品の供給について必要な細目は、東京藝術大学会計通則及び東京藝術大学契約規則に基づいて行うものとし、その他不明な点は本学担当者の指示によるものとする。
- 製品の故障時等におけるアフターフォロー体制が整っていること。